

STADTWERKE RASTATT

Veröffentlichung nach § 40 GasNZV

Verrechnungsbrennwerte für den Monat : **Mai 2021**

| | | Zustandszahl (Z) | Verrechnungs- Brennwert | |
|-------|----------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 11,495 | (Normzustand) |
| Druck | 22 mbar | 0,958 | 11,012 | (Betriebszustand) |
| Druck | 30 mbar | 0,965 | 11,093 | (Betriebszustand) |
| Druck | 35 mbar | 0,970 | 11,150 | (Betriebszustand) |
| Druck | 40 mbar | 0,975 | 11,208 | (Betriebszustand) |
| Druck | 45 mbar | 0,980 | 11,265 | (Betriebszustand) |
| Druck | 50 mbar | 0,984 | 11,311 | (Betriebszustand) |
| Druck | 60 mbar | 0,994 | 11,426 | (Betriebszustand) |
| Druck | 80 mbar | 1,012 | 11,633 | (Betriebszustand) |
| Druck | 100 mbar | 1,031 | 11,851 | (Betriebszustand) |
| Druck | 130 mbar | 1,059 | 12,173 | (Betriebszustand) |
| Druck | 150 mbar | 1,078 | 12,392 | (Betriebszustand) |
| Druck | 170 mbar | 1,096 | 12,599 | (Betriebszustand) |

Sonstige Drücke in der Monatsabrechnung

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--------|-------------------|
| Druck | 70 mbar | 1,003 | 11,529 | (Betriebszustand) |
| Druck | 90 mbar | 1,022 | 11,748 | (Betriebszustand) |
| Druck | 110 mbar | 1,040 | 11,955 | (Betriebszustand) |
| Druck | 160 mbar | 1,087 | 12,495 | (Betriebszustand) |
| Druck | 180 mbar | 1,106 | 12,713 | (Betriebszustand) |
| Druck | 190 mbar | 1,115 | 12,817 | (Betriebszustand) |
| Druck | 200 mbar | 1,125 | 12,932 | (Betriebszustand) |
| Druck | 400 mbar | 1,312 | 15,081 | (Betriebszustand) |
| Druck | 600 mbar | 1,499 | 17,231 | (Betriebszustand) |
| Druck | 800 mbar | 1,686 | 19,381 | (Betriebszustand) |
| Druck | 1000 mbar | 1,873 | 21,530 | (Betriebszustand) |
| Druck | 1200 mbar | 2,060 | 23,680 | (Betriebszustand) |
| Druck | 1400 mbar | 2,247 | 25,829 | (Betriebszustand) |
| Druck | 2400 mbar | 3,183 | 36,589 | (Betriebszustand) |