STAR.ENERGIEWERKE

Veröffentlichung nach § 40 GasNZV

Verrechnungsbrennwerte für den Monat : November 2015

			Zustandszahl (Z)	Verrechnungs-Brennwert	
				11,348	**(Normzustand)**
Druck	22	mbar	0,958	10,871	(Betriebszustand)
Druck	30	mbar	0,965	10,951	(Betriebszustand)
Druck	35	mbar	0,970	11,008	(Betriebszustand)
Druck	40	mbar	0,975	11,064	(Betriebszustand)
Druck	45	mbar	0,980	11,121	(Betriebszustand)
Druck	50	mbar	0,984	11,166	(Betriebszustand)
Druck	60	mbar	0,994	11,280	(Betriebszustand)
Druck	80	mbar	1,012	11,484	(Betriebszustand)
Druck	100	mbar	1,031	11,700	(Betriebszustand)
Druck	130	mbar	1,059	12,018	(Betriebszustand)
Druck	150	mbar	1,078	12,233	(Betriebszustand)
Druck	170	mbar	1,096	12,437	(Betriebszustand)

Sonstige Drücke in der Monatsabrechnung

Druck	70	mbar	1,003	11,382	(Betriebszustand)
Druck	90	mbar	1,022	11,598	(Betriebszustand)
Druck	110	mbar	1,040	11,802	(Betriebszustand)
Druck	160	mbar	1,087	12,335	(Betriebszustand)
Druck	180	mbar	1,106	12,551	(Betriebszustand)
Druck	190	mbar	1,115	12,653	(Betriebszustand)
Druck	200	mbar	1,125	12,767	(Betriebszustand)
Druck	400	mbar	1,312	14,889	(Betriebszustand)
Druck	600	mbar	1,499	17,011	(Betriebszustand)
Druck	800	mbar	1,686	19,133	(Betriebszustand)
Druck	1000	mbar	1,873	21,255	(Betriebszustand)
Druck	1200	mbar	2,060	23,377	(Betriebszustand)
Druck	1400	mbar	2,247	25,499	(Betriebszustand)
Druck	2400	mbar	3,183	36,121	(Betriebszustand)